ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
Институт од националног значаја за Републику Србију
Универзитет у Београду
Именовано тело за оцењивање усаглашености
"VINCA" Institute of Nuclear Sciences
National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade
Body Appointed for Conformity Assessment

И 003 21

АТС 04-004 АКРЕДИТОВАНО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

На основу члана 13. и прилога 3. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16) и Решења о проширењу обима имановања бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

Rasina doo, Srećka Jovanovića 51A, 11235 Beograd, Sopot

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.21.AD095
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач: *Manufacturer*	**Zakład Usługowo Produkcyjny EMITER Spółka Jawna Stanisław Bieda, Piotr Lis, ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa, POLSKA – POLAND**
Производ, тип (модел): *Product, Type (model)*	**Prazna kućišta za niskonaponske rasklopne blokove od izolacionog materijala HYDRA 465, HYDRA 685, HYDRA T 465, HYDRA T 685, HYDRA 466, HYDRA 686, HYDRA 815, HYDRA 816**
Карактеристике производа: *Product characteristics*	**Ui: 690V, IK10, Class II, -50°C do +85°C, V0, poliester ojačan staklenim vlaknima, IP65** (HYDRA 465/685/T 465/T 685/815) **IP66** (HYDRA 466/686/816)
Стандард: *Standard*	**SRPS EN 62208**
Извештај о оцењивању бр. *Assessment Report No.*	**CN-PU 101/21 od 29.12.2021.**
Рок важења потврде: *Attestation validity*	**do 29.12.2026.**

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве **Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона** («Службени гласник РС» бр. 25/16).
On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).
На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.
On the basis of Article 14 and Annex 5 of the applied Rulebook, for the present type of product Serbian mark of conformity is applicable.

Датум
Date
29.12.2021.

Руководилац Центра за противексплозиону заштиту CENEx
Manager of Center for Explosion Protection CENEx
Александар Ђурђевић, дипл.ел.инж.

М.П.

Биро за сертификацију
Извршни руководилац
Executive Manager of Certification Department
Др Дејана Поповић

Адреса: 11001 Београд, п.п. 522, Тел.: 011/3408-168, 630-8430, e-mail: biro@vinca.rs, www.vin.bg.ac.rs/Biro
Овај документ не важи без потписа и печата. Умножавање је дозвољено једино у целости, без икаквих измена.